



Мјешовити Холдинг „ЕРС“
МП а.д. Требиње
ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д.
Вишеград

З а п и с н и к

Број: 05-00-290-153/20
Датум: 18.04.2020. године
Страна 1 од 5

З А П И С Н И К

са тридесетчетвртог састанка Штаба за ванредне ситуације Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржаног дана, 18. априла 2020. године са почетком у 07,45 часова у просторијама Командне зграде на објекту „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград

Састанку су присуствовали:

- Недељко Перишић, директор, предсједник,
- Томислав Поповић, в.д. извршни директор за техничке послове, потпредсједник,
- Мићо Плећић, руководилац Сектора за производњу и одржавање, члан,
- Владимир Брадоњић, руководилац Службе заштите на раду и противпожарне заштите, члан,
- Дарко Фргања, руководилац Службе за обезбјеђење и унапрјеђење квалитета и заштите животне средине, члан и
- Марија Шимшић, секретар.

За састанак је предложен сљедећи

Д Н Е В Н И Р Е Д:

1. Информације руководиоца служби/сектора и Одјељења Предузећа о тренутним активностима тј., тренутној ситуацији.

Т а ч к а 1.

Руководиоци служби/сектора и Одјељења Предузећа су укратко изјестили о тренутним активностима, тј., тренутној ситуацији свако у оквиру своје службе/сектора и Одјељења Предузећа.

Бојан Милетић, водећи инжењер у смјени, у Служби за производњу електричне енергије, је укратко присутне информисао са стањем на дан 18. април 2020. године, те навео, да је кота акумулације 335,46 м.п.м., просјечни шесточасовни доток 253 м³/s, доток у седмом сату 183 м³/s, дневна производња за дан 17. април износила је 818 MWh, мјесечна производња 27 548 MWh, те да су на мрежи двије машине АГ1 и АГ2. Просјечни шесточасовни доток Пиве је 26 м³/s, проток 0, кота акумулације 668,02 м.п.м. Просјечни шесточасовни доток Потпећи је 51 м³/s, а проток 19 м³/s.

Такође је констатовано, да су погонски спремни сви агрегати, као и да је стање запослених радника непромјењено.

Након кратке дискусије, донијет је



Мјешовити Холдинг „ЕРС“
МП а.д. Требиње
ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д.
Вишеград

З а п и с н и к

Број: 05-00-290-153/20
Датум: 18.04.2020. године
Страна 2 од 5

З А К Љ У Ч А К

Констатује се да су чланови Штаба за ванредне ситуације упознати са тренутним активностима, те информисани са стањем на дан 18. април 2020. године о погонској спремности агрегата, расположивој производњи електричне енергије, као и стању запослених радника, те да се све дневне Информације тј. Извјештај који обухвата погонско стање и стање снабдевања, број радника, број ангажаних радника, број обољелих, као и предузете мјере у ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, достављају на вријеме путем е – маила на адресу „Електропривреде Републике Српске“, као и путем е – маил адресе proizvodnja@ers.ba.

Састанак је завршен у 08,20 часова.

Записничар,
Марија Шимшић
Марија Шимшић

Предсједник штаба,
Недељко Перишић
Недељко Перишић

Доставити:

- Предсједнику Штаба,
- Штабу за ванредне ситуације x12 и
- Архиви.