



Мјешовити Холдинг „ЕРС“
МП а.д. Требиње
ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д.
Вишеград

З а п и с н и к

Број: 05-00-290-268/20
Датум: 20.05.2020. године
Страна 1 од 3

ЗАПИСНИК

са педесетседмог састанка Штаба за ванредне ситуације Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржаног дана, 20. маја 2020. године са почетком у 07,15 часова у просторијама Командне зграде на објекту „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград

Састанку су присуствовали:

- Недељко Перишић, директор, предсједник,
- Миле Перић, в.д. извршни директор за инвестиције и развој, потпредсједник,
- Томислав Поповић, в.д. извршни директор за техничке послове, потпредсједник,
- Мићо Плећић, руководилац Сектора за производњу и одржавање, члан,
- Вукота Јојић, руководилац Службе за производњу електричне енергије, члан,
- Жељко Крсмановић, руководилац Службе електроодржавања, члан,
- Јелена Переула, руководилац Службе машинског одржавања, члан,
- Владимир Брадоњић, руководилац Службе заштите на раду и противпожарне заштите, члан,
- Дарко Фргања, руководилац Службе за обезбјеђење и унапрјеђење квалитета и заштите животне средине, члан,
- Милорад Каностревац, руководилац Службе грађевинског одржавања, члан,
- Горан Васиљевић, предсједник Синдикалне организације, члан и
- Марија Шимшић, секретар.

За састанак је предложен сљедећи

ДНЕВНИ РЕД:

1. Информације руководиоца служби/сектора и Одјељења Предузећа о тренутним активностима тј., тренутној ситуацији и
2. Текућа питања.

Тачка 1.

Руководиоци служби/сектора и Одјељења Предузећа су укратко изјавили о тренутним активностима, тј., тренутној ситуацији свако у оквиру своје службе/сектора и Одјељења Предузећа.

Вукота Јојић, руководилац Службе за производњу електричне енергије, члан Штаба, је укратко присутне информисао са стањем на дан 20. мај 2020. године, те навео, да је кота акумулације 334,39 т.н.т., просјечни шесточасовни доток 237 м³/с, доток у седмом сату 220 м³/с, дневна производња за дан 19. мај износила је 1 650 МWh, те да је мјесечна производња 32 842 МWh. Просјечни шесточасовни доток Пиве је 28 м³/с, проток 0, кота акумулације 672,53 т.н.т. Просјечни шесточасовни доток Потпећи је 53 м³/с, а проток 19 м³/с.

Такође је констатовано, да су погонски спремни сви агрегати, као и да је стање запослених радника непромјењено.

Након кратке дискусије, донијет је



З А К Љ У Ч А К

Констатује се да су чланови Штаба за ванредне ситуације упознати са тренутним активностима, те информисани са стањем на дан 20. мај 2020. године о погонској спремности агрегата, расположивој производњи електричне енергије, као и стању запослених радника, те да се све дневне Информације тј. Извјештај који обухвата погонско стање и стање снабдјевања, број радника, број ангажованих радника, број обољелих, као и предузете мјере у ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, достављају на вријеме путем е – маила на адресу „Електропривреде Републике Српске“, као и путем е – маил адресе proizvodnja@ers.ba.

Т а ч к а 1.1.

Руководилац Службе за производњу електричне енергије, је такође информисао присутне да је због дјеловања пренапонске заштите у периоду 19.05. – 20.05.2020. године на ХЕ Вишеград у два наврата дошло до испада 400 kV DV ХЕ Вишеград – ТС Вишеград. Услијед дјеловања ових заштита ХЕ Вишеград не може пласирати електричну енергију у електроенергетски систем БиХ. Због напријед наведеног ХЕ Вишеград је до даљњег у стању нерасположивости. Све чешће дјеловање пренапонских заштита онемогућује нормалан рад ХЕ Вишеград. Нерасположивост ХЕ Вишеград дана 19. маја 2020. године била је у периоду од 16,31 часова до 17,32 часова, као и дана 20. маја 2020. године у периоду од 01,55 часова и о истом је обавјештена Дирекција за управљање производњом Матичног предузећа да утичу на Електропренос БиХ да се створе повољне напонске прилике за улазак ХЕ Вишеград на мрежу од ТС Вишеград.

Након кратке дискусије у којој су учествовали сви присутни, донијет је

З А К Љ У Ч А К

Чланови Штаба за ванредне ситуације ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград су упознати о ванредним погонским догађајима (испад генератора 400 kV далековода) који су се десили на дан 19. и 20. мај 2020. године.

Т а ч к а 1.2.

Дарко Фргања, руководилац Службе за обезбјеђење и унапрјеђење квалитета и заштите животне средине, члан Штаба, је укратко присутне информисао, да ће Извјештајем на дан 20. мај 2020. године који се свакодневно доставља путем е – маила на адресу „Електропривреде Републике Српске“, као и путем е – маил адресе proizvodnja@ers.ba бити обухваћени ванредни погонски догађаји који су се десили на дан 19. и 20. мај 2020. године.

Т а ч к а 1.3.

Потпредсједник Штаба за ванредне ситуације ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, Томислав Поповић, је присутне известио у вези дописа упућеног од стране Независног оператора система у Босни и Херцеговини - НОС БиХ - Руководиоца Службе за управљање системом у реалном времену, те навео да је на исти потребно одговорити.

Након кратке дискусије у којој су активно учествовали сви присутни, донијет је



Мјешовити Холдинг „ЕРС“
МП а.д. Требиње
ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д.
Вишеград

З а п и с н и к

Број: 05-00-290-268/20
Датум: 20.05.2020. године
Страна 3 од 3

З А К Љ У Ч А К

ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград ће, уз Извјештај о ванредним погонским догађајима (испад генератора 400 kV далековода) који су се десили у периоду од 18. маја до 20. маја 2020. године упутити одговор Независном оператору система у Босни и Херцеговини (НОС-у) на допис од 19. маја 2020. године, те исти Извјештај прослиједити Мјешовитом Холдингу „ЕРС“ МП а.д. Требиње, као и „Електропреносу“ Босне и Херцеговине.

Тачка 1.4.

Чланови Штаба за ванредне ситуације ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград су информисани о потреби радника Одјељења возног парка, Остоје Радовића.

Након кратке дискусије, донијет је

З А К Љ У Ч А К

Обавезује се радник Одјељења возног парка, Остоја Радовић, да је на дан 21. мај 2020. године дужан на посао доћи, да превезе раднике који ће радити на чишћењу метеоролошке станице на Устипрачи, као и читавању података са исте.

Тачка 2.

Руководилац Службе заштите на раду и противпожарне заштите, Владимир Брадоњић, члан Штаба, је извјестио да је Републички штаб за ванредне ситуације на сједници одржаној 14. маја 2020. године донио Закључак о спровођењу мјера заштите у заједници против вируса корона (SARS-CoV-2) по којем грађани у затвореном простору више нису обавезни да од заштитне опреме носе рукавице, с тим што је ношење маске и даље обавезно. Истим закључком дефинисано је да се обавезују грађани да се на отвореном простору придржавају заштитне мјере физичког растојања од два метра, уз обавезу коришћења заштитне маске. У затвореним просторијама поред заштитне мјере физичког растојања од два метра и коришћења заштитне маске, обавезно је придржавање упутстава Института за јавно здравство Републике Српске за боравак у затвореном простору у зависности од дјелатности која се обавља.

Састанак је завршен у 07,45 часова.

З а п и с н и ч а р,
Марија Шимшић
Марија Шимшић



Доставити:

- Предсједнику Штаба,
- Штабу за ванредне ситуације x12 и
- Архиви.