



Мјешовити Холдинг „ЕРС“
МП а.д. Требиње
ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д.
Вишеград

З а п и с н и к

Број: 05-00-290-277/20
Датум: 25.05.2020. године
Страна 1 од 5

З А П И С Н И К

са шездесетог састанка Штаба за ванредне ситуације Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржаног дана, 25. маја 2020. године са почетком у 07,45 часова у просторијама Командне зграде на објекту „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград

Састанку су присуствовали:

- Недељко Перишић, директор, предсједник,
- Миле Перић, в.д. извршни директор за инвестиције и развој, потпредсједник,
- Томислав Поповић, в.д. извршни директор за техничке послове, потпредсједник,
- Мићо Плећић, руководилац Сектора за производњу и одржавање, члан,
- Жељко Крсмановић, руководилац Службе електроодржавања, члан,
- Јелена Переула, руководилац Службе машинског одржавања, члан,
- Владимир Брадоњић, руководилац Службе заштите на раду и противпожарне заштите, члан,
- Дарко Фргања, руководилац Службе за обезбјеђење и унапређење квалитета и заштите животне средине, члан,
- Милорад Каностревац, руководилац Службе грађевинског одржавања, члан,
- Горан Васиљевић, предсједник Синдикалне организације, члан,
- Милисав Васић, руководилац Одјељења за обезбјеђење, члан и
- Марија Шимшић, секретар.

За састанак је предложен сљедећи

Д Н Е В Н И Р Е Д:

1. Информације руководиоца служби/сектора и Одјељења Предузећа о тренутним активностима тј., тренутној ситуацији.

Т а ч к а 1.

Руководиоци служби/сектора и Одјељења Предузећа су укратко извјестили о тренутним активностима, тј., тренутној ситуацији свако у оквиру своје службе/сектора и Одјељења Предузећа.

Марко Николић, водећи инжењер у смјени у Служби за производњу електричне енергије, је укратко присутне информисао са стањем на дан 25. мај 2020. године, те навео, да је кота акумулације 334,64 т.п.м., просјечни шесточасовни доток 148 м³/с, доток у седмом сату 155 м³/с, дневна производња за дан 24. мај износила је 1 054 МWh, те да је мјесечна производња 40 002 МWh. Просјечни шесточасовни доток Пиве је 19 м³/с, проток 26 м³/с, кота акумулације 673,01 т.п.м. Просјечни шесточасовни доток Потпећи је 42 м³/с, а проток 55 м³/с.

Такође је констатовано да је стање запослених радника непромјењено.

Након кратке дискусије, донијет је



Мјешовити Холдинг „ЕРС“
МП а.д. Требиње
ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д.
Вишеград

З а п и с н и к

Број: 05-00-290-277/20

Датум: 25.05.2020. године

Страна 2 од 5

З А К Љ У Ч А К

Констатује се, да су чланови Штаба за ванредне ситуације упознати са тренутним активностима, те информисани са стањем на дан 25. мај 2020. године о погонској спремности агрегата, расположивој производњи електричне енергије, као и стању запослених радника, те да се све дневне Информације тј. Извјештај који обухвата погонско стање и стање снабдевања, број радника, број ангажованих радника, број обољелих, као и предузете мјере у ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, достављају на вријеме путем е – маила на адресу „Електропривреде Републике Српске“, као и путем е – маил адресе proizvodnja@ers.ba.

Т а ч к а 1.1.

Руководилац Сектора за производњу и одржавање, Мићо Плећић, члан Штаба, је присутне информисао да је агрегат АГ2 нерасположив од 21. маја 2020. године од 07,14 часова. О ванредном погонском догађају је обавјештена Дирекција за управљање производњом Матичног предузећа да утичу на Електропренос БиХ да се створе повољне напонске прилике за улазак ХЕ Вишеград на мрежу од ТС Вишеград. Такође су предузете активности на враћању агрегата АГ2 у погонску расположивост.

Након кратке дискусије у којој су учествовали сви присутни, донијет је

З А К Љ У Ч А К

Чланови Штаба за ванредне ситуације ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград су упознати о ванредном погонском догађају (испад агрегата АГ2 при покушају уласка на мрежу) који се десио на дан 21. мај 2020. године.

Т а ч к а 1.2.

Дарко Фргања, руководилац Службе за обезбјеђење и унапрјеђење квалитета и заштите животне средине, члан Штаба, је укратко присутне информисао, да ће Извјештајем на дан 25. мај 2020. године који се свакодневно доставља путем е – маила на адресу „Електропривреде Републике Српске“, као и путем е – маил адресе proizvodnja@ers.ba бити обухваћен ванредни погонски догађај који се десио на дан 21. мај 2020. године.

Састанак је завршен у 08,20 часова.

З а п и с н и ч а р,
Марија Шимшић
Марија Шимшић


Предсједник штаба,
Недељко Перишић
Недељко Перишић

Доставити:

- Предсједнику Штаба,
- Штабу за ванредне ситуације x12 и
- Архиви.